



Общество с Ограниченной Ответственностью «SVRichLTD»
Лаборатория испытаний нефтепродуктов г. Таш-Кумыр

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 9-20 от 14 августа 2020 года

1. Наименование нефтепродукта: **Мазут топочный M100**
2. Объем образца, поступившего на испытание: **1 дм³**
3. Место отбора пробы: **емкость хранения объемом 450м³**
4. Дата отбора пробы: **13 августа 2020 года.**
5. Дата проведения испытаний: **13-14 августа 2020 года**
6. Изготовитель ОсОО «SV RICH LTD»
7. Заявитель: Производственный отдел

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Наименование показателей	НД на методы испытаний	Значение по НД	Фактические значения
1	Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900-85 Ареометрический метод	не более 980	947,8
2	Температура вспышки в закрытом тигле, °С	ГОСТ 6356	Не нормируется. Определение обязательно	168
3	Массовая доля серы, % не более	ГОСТ 1437	Не более 2,0	0,62
4	Массовая доля воды, %	ГОСТ 2477	Не более 1,0	отсутствует
5	Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	Не нормируется. Определение обязательно	+38
6	Массовая доля механических примесей, % не более	ГОСТ 6370	Не более 0,5	0,01
7	Вязкость при 100 °С, условная, град.ВУ	ГОСТ 6258-85	Не более 6,80	6,40

Исполнитель Лаборант Милдызбек К. В.
(должность, Ф.И.О., подпись)



Паспорт качества распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Запрещается частичная перепечатка паспорта без разрешения компании.